

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <\*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164.  
тел. ОД (8652) -52-26, E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК,  
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191, а. тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73,

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Георгиевскому и Кировскому городским округам)  
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК, Георгиевский городской  
округ, г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4, тел. 8(87951) 2-30-25, georgievsk77@skfo.mchs.gov.ru

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по  
Ставропольскому краю тел. (8652) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 101/5/4**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: МБОУ «СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст.  
Лысогорской»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: заместителя главного государственного инспектора  
Георгиевского и Кировского городских округов по пожарному надзору майора  
внутренней службы Арустамян Наринэ Иосифовны о проведении выездной  
проверки № 101 от 27 октября 2021

в период с "08" ноября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по "19" ноября 2021 г., 12 час. 30 мин

Должностное лицо (должностные лица): Государственный инспектор Георгиевского и Кировского  
городских округов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Арсланбеков Забиюлла  
Багаутдинович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица  
Заместитель директора по АХР МБОУ «СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст.  
Лысогорской» Громова Ольга Петровна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Обеспечить свободное открывание изнутри без ключа всех дверей эвакуационных выходов	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.06.2022	
2	Устранить эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильников	(п. 35в ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ");	01.06.2022	
3	Устранить размещения мебели, оборудования и другие предметов на путях эвакуации	(п. 16ж ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ");	01.06.2022	
4	Устранить на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы	п. 16к ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ");	01.06.2022	
5	Выполнить не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных	(п. 17б ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил	01.06.2022	

	лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	противопожарного режима в РФ");		
6	Обеспечить руководителю организации исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(п. 48 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ");	01.06.2022	
7	Обозначить указателями со светоотражающей поверхностью по направлению движения к источникам противопожарного водоснабжения либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	(п. 48 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ");	01.06.2022	
8	Исправить эвакуационное освещение которое должно находиться в круглосуточном режиме	(п. 48 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил	01.06.2022	

работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	противопожарного режима в РФ");		
---	---------------------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц,

на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель директора по АХР МБОУ «СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской»


Громова Ольга Петровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР (по Георгиевскому и Кировскому ГО) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК лейтенант в. сл. Арсланбеков З.Б

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.