

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
 ШКОЛА № 15 имени А.З. Потапова  
 СТ. ЛЫСОГОРСКОЙ»  
 357838, Ставропольский край,  
 Георгиевский район, ст. Лысогорская,  
 ул. Школьная, 114  
 Тел/факс. (87951) 7-06-86  
 E-mail: [georg\\_sc15@mail.ru](mailto:georg_sc15@mail.ru)

Отделу надзорной деятельности и  
 профилактической работы (по Георгиевскому и  
 Кировскому городским округам) управления  
 надзорной деятельности и профилактической  
 работы ГУ МЧС России по СК Георгиевскому  
 муниципальному округу

### МЕРОПРИЯТИЯ

устранения нарушений по предписанию № 101/5/4 (19.11.2019 г) пожарной безопасности в  
 МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской

№ пп	Наименование мероприятия	срок устранения нарушения	отметка о выполнении
1.	Обеспечить свободное открывание изнутри без ключа всех дверей эвакуационных выходов	01.06.2022	выполнено
2.	Устранить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильников	01.06.2022	выполнено
3.	Устранить размещение мебели, оборудования и других предметов на путях эвакуации	01.06.2022	выполнено
4.	Устранить на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы	01.06.2022	выполнено
5.	Выполнить не реже 1 раза в 5 лет поведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	29.06.2022	протоколы № 29/1-2022, №30/1-2022, №32/1-2022
6.	Обеспечить руководителю организации исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в	01.06.2022	2 внешних пожарных гидранта расположены на прилегающей территории по ул. Ленина на расстоянии 30 м и 250 м, в здании - внутренние пожарные краны в количестве 9

	части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты		штук исправны
7.	Обозначить указателями со светоотражающей поверхностью по направлению движения к источникам противопожарного водоснабжения, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	01.06.2022	выполнено
8.	Исправить эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	20.08.2024 г	акт № 356 от 20.08.2024 ПО «ВЫМПЕЛ»

Директор МБОУ СОШ №15  
им. А.З. Потапова ст. Лысьгорской

Н.Н. Ярикова

